

# 广东省文物局

---

粤文物函〔2020〕92号

## 广东省文物局转发国家文物局关于黄花岗七十二烈士墓建设控制地带内先烈中路65号至110号管段DN600供水管网改造工程意见的通知

广州市文物局：

现将《国家文物局关于黄花岗七十二烈士墓建设控制地带内先烈中路65号至110号管段DN600供水管网改造工程的意见的函》（文物革函〔2020〕573号）转发你局，请遵照执行。



公开方式：主动公开

# 国家文物局

---

文物革函〔2020〕573号

## 国家文物局关于黄花岗七十二烈士墓建设控制地带内先烈中路65号至110号管段DN600供水管网改造工程的意见的函

广东省文物局：

你局《关于在全国重点文物保护单位黄花岗七十二烈士墓建设控制地带内先烈中路65号至110号管段DN600供水管网改造工程设计方案的请示》（粤文物审〔2020〕75号）收悉。经研究，我局意见如下：

一、原则同意在全国重点文物保护单位黄花岗七十二烈士墓建设控制地带内实施先烈中路65号至110号管段DN600供水管网改造工程。

二、该工程设计方案尚需作以下补充和完善：

（一）补充必要的考古资料，细化明确管网走线，避免对文物本体和地下环境造成较大影响。


（二）补充施工过程的文物监测方案和保护预案，对南门楼和“浩气长存”牌坊应予重点监测。

三、请你局指导有关单位，根据以上意见对所报方案进行补

---

充和完善，并按照《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，履行相应审批手续后实施。

四、请你局会同相关部门加强对项目实施的全程监管，组织专业机构参与指导，确保文物安全和工程质量。



公开形式：主动公开